

Alto Calore Servizi s.p.a.



Sede in Avellino: Corso Europa, 41
Capitale Sociale €. 27.158.783,00 (i.v.)
Partita IVA- Codice Fiscale: n° 00080810641
Tel. 0825-7941 - fax 0825-31105 - <http://www.altocalore.it>



Prot.

U2024_AV_021758 dt
03/10/2024

PEC

AL COMUNE DI:

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. AVELLINO (SER. PENNINI) | ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it |
| 2. MONTEFORTE | protocollo.monteforteirpino.av@asmepec.it |
| 3. MERCOGLIANO | protocollo.mercogliano@pec.it |
| 4. MUGNANO DEL CARDINALE | protocollo.mugnanodelcardinale@asmepec.it |
| 5. OSPEDALETTO D'ALPINOLO | protocollo.ospedaletto@asmepec.it |
| 6. PANNARANO | protocollo.pannarano@asmepec.it |
| 7. PIETRASTORNINA | comune.pietrastornina@asmepec.it |
| 8. QUADRELLE | comune.quadrelle@pec.it |
| 9. SIRIGNANO | protocollo@pec.comune.sirignano.av.it |
| 10. SUMMONTE | protocollo.summonte@pec.it |
| 11. SANT'ANGELO A SCALA | santangeloascala@asmepec.it |
| 12. ROCCABASCIERANA | segreteria.roccabascerana@asmepec.it |

p.c. PREFETTURA DI AVELLINO

p.c. Centro di TM & TC
Gestione rete Avellino

Ogg. Fermo impianto fontana dell'olmo

Tel. 800954430 Pag. 1

UN GUASTO SULLA LINEA DI ALIMENTAZIONE ENEL HA CAUSATO IL FERMO DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DI FONTANA DELL'OLMO IN AGRO DI SERINO CHE ALIMENTA I SERBATOIO DI CODESTI COMUNI.

PERTANTO, POTREBBERO VERIFICARSI DISFUNZIONI NELLA GIORNATA ODIERNA IN VIRTU' DELLA DURATA DEL RIPRISTINO DELLA FORNITURA ELETTRICA DA PARTE DELLA SOCIETA' ELETTRICA.

AL FINE DI GARANTIRE UN CORRETTO APPROVVIGIONAMENTO IDRICO NELLA GIORNATA ODIERNA SI PROVVEDERA', OVE NECESSARIO, AD EFFETTUARE LA SOSPENSIONE DELLA FORNITURA IDRICA DALLE ORE 22,00 ALLE ORE 6,00 DEL GIORNO 4 OTTOBRE P.V., ORARIO DI INIZIO DELLA RIAPERTURA GRADUALE DELL'EROGAZIONE.

SI PRECISA CHE GLI ORARI INDICATI SONO QUELLI DI EFFETTIVA CHIUSURA ED APERTURA DEGLI ORGANI DI MANOVRA DELLE CONDOTTE DISTRIBUTRICI MENTRE, PER LE SINGOLE UTENZE, GLI EFFETTI DELLA SOSPENSIONE E DELLA RIPRESA

Gestione Esercizio

☎0825/794309 ✉ Francesco.monaco@altocalore.it

DELL'EROGAZIONE IDRICA SONO IN FUZNIONE DEI TEMPI NECESSARI PER IL RIEMPIMENTO DELLE CONDOTTE A SERVIZIO DELLE STESSE

F.M. 

L'Amministratore Unico
Avv. Antonio Lenzi

